

KT3-00312BXD9/4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT


25/03/2019
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : **GẠCH TRANG TRÍ TỨ DIỆP – T21**
 2. Số lượng mẫu : 01 (15 viên)
 3. Ngày nhận mẫu : 12/03/2019
 4. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**
119 Điện Biên Phủ, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 5. Thời gian thử nghiệm : 13/03/2019 – 25/03/2019
 6. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm					TB
			1	2	3	4	5	
6.1. Kích thước cơ bản,	mm	Tham khảo						
• Chiều dài		TCVN 6355:2009	201	202	201	201	201	201
• Chiều rộng		Phần 1	201	201	201	201	201	201
• Chiều dày			60	61	61	61	61	61
6.2. Khối lượng thể tích,	kg/m ³	Tham khảo	850	840	850	850	840	850
		TCVN 6355:2009						
		Phần 5						
6.3. Độ hút nước,	%	TCVN 6355:2009	11,0	10,6	10,5	10,6	10,7	10,7
		Phần 3						
6.4. Cường độ nén, (a x b = 200 mm x 60 mm)	MPa	Tham khảo	5,1	4,7	4,0	5,6	5,3	4,9
		TCVN 6355:2009						
		Phần 3						
6.5. Độ rỗng,	%	TCVN 6355:2009	57,4	58,4	58,0	57,9	57,9	57,9
		Phần 6						

Ghi chú: TB: Trung bình

TL. PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG



Trần Ngọc Sâm

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Qatest 3.
 3. N/A: Không áp dụng. / Not applicable.
 4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
 5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
 Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Qatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.qatest3.com.vn
 Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@qatest3.com.vn
 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3742 3160 Fax: (84-28) 3742 3174 E-mail: tn-cskh@qatest3.com.vn